

A 1 jelű alaptest

készül 18 db beton 2,2 m3/db



A 2 jelű alaptest

készül 27 db beton 1,44 m3/db



A 3 jelű alaptest

készül 9 db beton 0,64 m3/db



TG1 talpgerenda

készül 58 m

Ezen gerendák a többtámaszú gerendák szabályai szerint szerelendőek. A felső övi vasak mezőközépen, az alsó övi vasak a támaszok felett toldhatóak. A toldási átfedési hossz: 80 cm

TG14 talpgerenda

készül 1 db
hossza 7,45 m

Ezen gerendák a többtámaszú gerendák szabályai szerint szerelendőek. A felső övi vasak mezőközépen, az alsó övi vasak a támaszok felett toldhatóak. A toldási átfedési hossz: 80 cm



TG3 talpgerenda
készül 16 db
hossza 2,62 m
kengyel 17 db ϕ 8/15- 116
hosszvas felül 2 db ϕ12- 262
alul 4 db ϕ 12-262

TG4 talpgerenda
készül 2 db
hossza 2,45 m
kengyel 16 db ϕ 8/15- 116
hosszvas felül 2 db ϕ12- 245
alul 4 db ϕ 12-245

TG8 talpgerenda
készül 3 db
hossza 5,50 m
kengyel 36 db ϕ 8/15- 116
hosszvas felül 2 db ϕ16- 550
alul 4 db ϕ16- 550

TG9 talpgerenda
készül 1 db
hossza 5,40 m
kengyel 36 db ϕ 8/15- 116
hosszvas felül 2 db ϕ16- 540
alul 4 db ϕ16- 540

TG10 talpgerenda
készül 3 db
hossza 1,18 m
kengyel 8 db ϕ 8/15- 116
hosszvas felül 2 db ϕ12- 118
alul 4 db ϕ 12-118

TG13 talpgerenda
készül 2 db
hossza 2,60 m
kengyel 17 db ϕ 8/15- 116
hosszvas felül 2 db ϕ12- 260
alul 4 db ϕ 12-260

TG15 talpgerenda
készül 1 db
hossza 3,50 m
kengyel 23 db ϕ 8/15- 116
hosszvas felül 2 db ϕ12- 350
alul 4 db ϕ 12- 350

TG16 talpgerenda
készül 5 db
hossza 4,45 m
kengyel 29 db ϕ 8/15- 116
hosszvas felül 2 db ϕ12- 445
alul 4 db ϕ 12- 445

ANYAGMINŐSÉG

Beton: C25/30-16-F3 XC2
Betonacél: B500
betontakarás: 3 cm

Az alaptestek betonozása előtt a vasbetonpillérek lehorgonyzó vasai beépítendőek (P1; P2; P3; P4* tervei szerint

ALAPOZÁSI TERV M = 1 : 100

Gyümölcsfeldolgozó üzemi épület átalakítási, felújítási kiviteli terve	***Munkasz.:*** *S15015*
Építtető: *VÉGH-VÁR KFT Solt, Mikszáth K. u.71*	***Rajz jele:*** *S1*
Építési hely: *Dunavecse, 0288/16 hrsz*	*2016. június*
Tervező: *Helfrich Salamon okl. építőmérnök E2-03-0184 okl. vasbetonépítő szakmérnök TT/03-0066/2016*	*tűz. Helfrich Salamon építőmérnök tűzvédelmi szakmérnök*