

Anyagminőség:

Melegen hengerelt és hidegen hajlított szerkezeti acélok MSZ 500 A 38 (S 235)

Csavarok: hatlapfejű csavar II pontossági osztály MSZ 2461 8.8

Hegesztések: MSZ 6442 III. min.

1 db rácsostsrtó vasszükséglete: 619,034 [kg]
11 db tartó vasszükséglete: 6809,374 [kg]

szélrácsok: 96 [m] × 8,47 [kg/m] = 813,12 [kg]
Keretek + szélrácsok: 7622,50 [kg]

Alapterület: 623,76 m^2

A számított fajlagos acélszükséglet szelemenezés és nyílászáró keretek nélkül: 12,22 [kg/m^2]

ANYAGMINŐSÉGEK:

Beton C25/30-16-F3
Betonacél B500 B
Betontakarás: 30 mm

ÁTALAKÍTÁS UTÁNI TETŐALAPRAJZ M = 1 : 100

RAKTÁRÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI KIVITELI TERVE	***Munkasz.:*** *S15016*
Építtető: *VÉGH-VÁR KFT Solt, Mikszáth K. u. 71.*	***Rajz jele:*** *S5*
Építési hely: *Dunavecse, 0288/16 hrsz*	*2016. június*
Tervező: *Helfrich Salamon okl. építőmérnök E2-03-0184* *okl. vasbetonépítő szakmérnök TT/03-0066/2016*	*ifj. Helfrich Salamon építőmérnök* *tűzvédelmi szakmérnök*

S15\S15016\KIVITELI 2016.június/tartószerkezet /tetőalaprajz S5