



## JELMAGYARÁZAT

- L1 lámpatest  
2x58W PC burás menny IP65 EVG  
LED-es fénycsövekkel
- L2 lámpatest  
LED-es kültéri reflektor  
Tracoon R-SMDH-200W
- L3 lámpatest  
2x58W PC burás menny IP65 EVG  
LED-es fénycsövekkel
- L4 lámpatest  
4x14W, elektronikus előtét
- L5 lámpatest  
1x18W, energiatakarékos fénycsővel
- L6 lámpatest  
E27-es mennyezeti lámpa, IP44, energiatakarékos izzóval
- L7 lámpatest  
E27-es mennyezeti lámpa, energiatakarékos izzóval
- L8 lámpatest  
Okulafali lámpatest, energiatakarékos izzóval
- L9 lámpatest  
LED-es kültéri reflektor  
Tracoon RS-MDP-70W
- L10 lámpatest  
LED-es kültéri reflektor  
Tracoon RS-MDP-50W
- Kijáratmutató lámpatest  
1x8W, átlátszó idő 90 perc
- INV Invertemmel szerelt lámpatest

- Kétpólusú kapcsoló
- Válto kapcsoló
- Keresztváltó kapcsoló
- Világítási nyomógomb
- 2 sarkú dugalj
- n x 2 sarkú dugalj  
sorolható keretben
- Takarító dugalj
- Tűrvédelmi kiütő
- Hűtő tároló veszjelzés
- Füstjelző
- Veszjelzés lámpa hűtő terekhez

- EPH EPH Csomópont
- EPH EPH csatlakozás az Al-EPH sínkeztől megtáplálva  
- Elektromos berendezés esetén MKH 6mm<sup>2</sup> keresztmetszetű  
- Fém pole, mosogató esetén MKH 2,5mm<sup>2</sup> keresztmetszetű
- Fix kiállítás
- Fix kiállítás Vízmegelőző részére  
Leválasztó kapcsolóval
- Fix kiállítás Klíma kültéri egység részére  
Leválasztó kapcsolóval
- Fix kiállítás Hőviszonyerő egység részére  
Leválasztó kapcsolóval
- Fix kiállítás szellőző ventilátor részére
- Fix kiállítás Átemelő szivattyú részére  
Leválasztó kapcsolóval

- Villamos csatlakozó-berendezés
- CST1 csatlakozó tábla:  
1db 5p32A dugalj + 2db 2p1f 16A dugalj
- Külső kamera
- 250A-es áramsín betápláló elem  
Schneider gyártmány  
Canalis KSA típusú
- 250A-es áramsín egyes elem  
Schneider gyártmány  
Canalis KSA típusú
- Kábeltráca nyomvonal  
a terven megadott méretben
- Kábeltráca nyomvonal  
rozsdamentes kivitelben  
150mm méretben
- Földárokban-védőcsőben vezetett kábel nyomvonal  
a terven megadott méretben
- Védőcső nyomvonal

Szerelés előtt minden méretet a helyszínen ellenőrizni. A terv csak a kapcsolódó tervlapokkal és a műszaki leírással együtt érvényes. A terv a tervező szellemi terméke és a törvény védi. Sokszorozása csak tervező engedélyével lehetséges.	
Tárgy:	GYÜMÖLCSFELDOLGOZÓ ÉPÜLET VILÁGÍTÁSI ÉS ERŐÁTVITELI HÁLÓZATÁNAK TERVE
Projekt:	Gyümölcsfeldolgozó üzemi épület átalakítása, felújítása VÉGH-VÁR Kft Dunavecse, Hrsz.: 0288 / 16
Tervező:	Fürész Tibor Villamos tervező V/07-1071, ÉT-EN/07-1071, VeTr03120, VN-190/2012/01
Rajzszám:	Ge-03
Munkaszám:	2016-DV
Tervfajta:	Kiviteli
Méret:	A2, 1:100
Dátum:	2016.10.18.